

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Амурской области
Адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская 47,
Тел. 52-22-11, факс: 53-27-40, телетайп: 154201 «Факел», e-mail: fire1110@amur.ru

Отдел надзорной деятельности по г. Зея и Зейскому району
Адрес: 676244, Амурская область, г. Зея, ул. Магистральная 13,
Тел. (факс): 8(41658) 2-44-59 e-mail: ondzeya@mail.ru

«19» июня 2014 г.

г. Зея

ПРЕДПИСАНИЕ № 79/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г.Зея

полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору Кульгавого Леонида Андреевича от 10.06.2014 г., № 79, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14 часов 00 минут 16.06.2014 г. по 17 часов 00 минут 18.06.2014 г. главным государственным инспектором г.Зея и Зейского района Кульгавым Леонидом Андреевичем и государственным инспектором г. Зея и Зейского района по пожарному надзору Долгополовым Алексеем Ивановичем проведена плановая проверка МОАУ СОШ № 1 г.Зея, по адресу: Россия, Амурская область, г.Зея, ул.Ленина 161.

Проверка проведена совместно с директором МОАУ СОШ №1 г.Зея Федорьяк Мариной Геннадьевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного правонарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта или нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований ПБ	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководитель не обеспечила пропитку строительных конструкций кровли школы с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки.	(Правила противопожарного режима в РФ п.21.	1.08.2014 г.	
2	На объекте отсутствует акт проверки работоспособности автоматической системы	Правила противопожарного режима в РФ п.61.	1.08.2014 г.	

	пожарной сигнализации.			
3	Руководитель не обеспечила проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.	Правила противопожарного режима в РФ п.24.	1.08.2014 г.	
4	На путях эвакуации руководителем не обеспечено надёжное крепление к полу половых покрытий	Правила противопожарного режима в РФ п.39.	1.08.2014 г.	
5	На люке чердачного помещения отсутствует надпись, определяющая назначение помещения и место хранения ключей	Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов и других воспитательных учреждений, ППБ-101-89 п.2.1.15	1.08.2014 г.	
6	Слуховые окна чердачного помещения не остеклены и находятся в открытом состоянии.	Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов и других воспитательных учреждений, ППБ-101-89 п.2.1.17.	1.08.2014 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать предписание в установленном порядке.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
г. Зея и Зейского района
по пожарному надзору
Кульгавый Л.А.




Государственный инспектор
г. Зея и Зейского района
по пожарному надзору
Долгополов А.И.



19 июня 2014 года

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

директор МОАУ СОШ № 1 г.Зея
Федоряк Марина Владимировна
(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия ГУ МЧС России Амурской области 8 (4162) 53-99-99